

**DÉL-BÉKÉSI
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

1. számú melléklet

- 2.2.1. Mechanikai előszűrés:
típus: DF-250
mennyiség: 6 db
feladata: finom lebegőanyagok (homok) eltávolítása, víztisztító berendezések védelme
- 2.2.2. UV csírátlanító:
típus: TRIOGEN UV CF-LT
mennyiség: 1 db
anyaga: nemes acél
feladata: bakteriális fertőzések megakadályozása
- 2.2.3. Szaturáló rendszer:
típus: Blue Soft-3672GT/IV
mennyiség: 1 db
- 2.2.4. Előtét tartály:
mennyiség: 1 db
felépítés: állóhengeres, üvegszál erősítésű műanyag tartály
adagoló vegyszer: előoxidáló vegyszer
feladata: a rendszerbe adagolt vegyszerek behajtási idejének biztosítása
- 2.2.5. Előoxidáló vegyszeradagoló egység:
típus: Grundfos DDC 6-10AR
mennyiség: 1 db
felépítés: mágneses meghajtású precíziós adagolású membránszivattyú
adagolandó vegyszer: kálium-permanganát
feladata: vas és mangántartalom szűrhető csapadékká történő alakítása
- 2.2.6. Fertőtlenítő vegyszeradagoló egység:
típus: Grundfos DDC 6-10AR
mennyiség: 1 db
felépítése: mágneses meghajtású precíziós adagolású membránszivattyú
adagoló vegyszer: Twin Oxide oldat
feladata: kezelendő, előkezelt és visszamosó víz fertőtlenítése
- 2.2.7. PH beállító vegyszeradagoló egység:
típus: Grundfos DDC 6-10AR
mennyiség: 1 db
felépítés: mágneses meghajtású precíziós adagolású membránszivattyú
adagolandó vegyszer: ecetsav
feladata: a szűrendő víz PH értékének beállítása
- 2.2.8. Vas- és mangántalanító berendezés:
típus: Blue Soft 6386 egyedi vízkezelő

- mennyiség: 2 db
felépítése: állóhengeres, üvegszálás erősítésű műanyag tartály
- 2.2.9. Arzénmentesítő berendezés:
típus: Blue Soft 6386 egyedi vízkezelő berendezés
mennyiség: 4 db
felépítése: állóhengeres, üvegszálás erősítésű műanyag tartály
- 2.2.10. Ammóniamentesítő berendezés:
típus: Blue Soft 6386 egyedi vízkezelő berendezés
mennyiség: 2 db
felépítés: állóhengeres, üvegszálás erősítésű műanyag tartály
- 2.2.11. Mechanikai utószűrő:
típus: BlueClear FH-4020S
mennyiség: 3 db
- 2.2.12. UV csírátlanító:
típus: TROIGEN UV CF-LT
mennyisége: 1 db
anyaga: nemes acél
- 2.2.13. Utóklórozás
feladata: fertőtlenítés
- 2.2.14. Tisztavíz tároló medence
mennyisége: 2 db
méret: 100 m³